

足場の作業前点検表

【低層住宅用くさび繋結式足場】

点検日	年月日(曜日)	元請確認
点検事業者		
点検者職氏名		

点検項目	点検内容	良否	是正内容(是正方法)	是正日	事業者確認
布	1 地上第一の布は、基底部から2m以下に高さに設けているか				
	2 布の両端のくさびは、建地の繋結部にゆるみなく堅固に打ち込まれているか				
	3 布は、各層、各スパンに設けられているか				
腕木	4 腕木は、建地と布の交点付近に設けられているか				
	5 腕木の両端のくさびは、建地の繋結部にゆるみなく堅固に打ち込まれているか				
	6 腕木は、各層、各スパンに設けられているか				
	7 腕木の垂直方向の間隔は2m以下ごとに設けられているか				
筋かい	8 大筋かいの場合は8層8スパン以下ごとに交さ二方向に設けられているか				
	9 専用筋かいの場合は、6層6スパン以内ごとに交さ二方向に設けられているか				
	10 大筋かい又は専用筋かいは、支柱にゆるみなく堅固に取り付けられているか				
	11 大筋かいは、建地と布の交点付近に設けられているか				
作業床	12 床付き布わくは、各層、各スパンにすき間なく設けられているか				
	13 作業床は、幅40cm以上あるか、また、はり間方向において支柱とすき間なく取り付けられているか				
	14 つかみ金具は、外れ止めがロックされているか				
手すり、中さん	15 手すりを布兼用にする場合、手すりは布材と同じものが使用されているか				
	16 高さ90(85)cm以上の手すり及び中さん等が設けられているか				
	17 裏面にも手すり、中さん等が設けられているか				
足場コーナー部	18 足場の最上部のコーナー部には火打ちが設けられているか				
壁つなぎ 又は控え	19 壁つなぎに専用の壁つなぎ用金具が使用されているか				
昇降設備	20 昇降部に手すりは取り付けられているか				
屋根からの墜落防止措置	21 支柱は屋根の軒先より上方(90cm以上)に突き出されているか				
	22 支柱と軒先との間隔は、30cm以下になっているか				
	23 支柱には、手すり、中さんが取り付けてあるか				
落下物防止用 幅木(より安全な措置) メッシュシート	24 幅木、メッシュシート、防網は計画通りか				
	25 幅木等は取り外されていないか				
	26 幅木は脚柱に確実に取り付けられているか				
	27 メッシュシートは水平支持材に取り付け、すべてのはとめで繋結されているか				
防網	28 防網のつり網は確実に繋結されているか				

